



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8 (34922) 3-22-99, E-mail: cod-yanao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД и ПР по МО Шурышкарский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЯНАО, с. Мужы ул. Уральская, 43, тел. 8 (34994) 2-11-01, E-mail: ond.muji@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

с. Мужы, ул. Уральская, 43
(место составления акта)

«16» мая 2018 года

(дата)

15 час 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 14

По адресу/адресам: 629640, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, с. Мужы, ул. Советская, 21
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию Шурышкарский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, подполковника внутренней службы Заварзина Владимира Васильевича № 14 от 27.04.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленушка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития
детей (ИНН 8907001032; ОГРН 1028900557278) – категория высокого риска**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 14 ” мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию Шурышкарский район УНД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому АО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ детский сад «Аленушка» Гавричкова Людмила Васильевна

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Шурышкарского района по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО Шурышкарский район, старший лейтенант внутренней службы Ислаев Максим Павлович

Государственный инспектор Шурышкарского района по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО Шурышкарский район, капитан внутренней службы Никитин Андрей Владимирович

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ детский сад «Аленушка» Гавричкова Людмила Васильевна

((фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	На объекте защиты МБДОУ детский сад «Аленушка» руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода.	пункт 55 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленушка» Гавричкова Людмила Васильевна
2.	На объекте защиты МБДОУ детский сад «Аленушка» руководитель организации не обеспечил очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов.	Пункт 50 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленушка» Гавричкова Людмила Васильевна
3.	На объекте защиты МБДОУ детский сад «Аленушка» на 1-ом и 2-ом этажах не закреплены на путях эвакуации ковровые дорожки, ковры.	пункт 39 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленушка» Гавричкова Людмила Васильевна
4.	На объекте защиты МБДОУ детский сад «Аленушка» ограждение на крыше находится в неисправном состоянии.	пункт 24 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленушка» Гавричкова Людмила Васильевна



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по муниципальному образованию
Шурышкарский район**

629640, с. Мужки, ул. Уральская, 43
Телефон: 2-11-01 Факс: 2-10-01 (код 34994)
E-mail: ond.muji@yandex.ru

«17» мая 2018 г. № 68-2-4-30

Заведующей МБДОУ

детский сад «Аленушка»

Гавричковой Людмиле Васильевне

(должность Ф.И.О. должностного лица,
наименование организации)

629640, ЯНАО Шурышкарский район,

село Мужки, ул. Советская, д. 21

(адрес места работы или жительства должностного лица,
адрес организации)

Представление № 13

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«17» мая 2018 года.

с. Мужки

(место составления)

Я, государственный инспектор Шурышкарского района по пожарному надзору – дознаватель
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию
Шурышкарский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по ЯНАО капитан внутренней службы Никитин Андрей Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление от 17 мая 2018 года по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об

(указывается номер, дата рассмотренного постановления по делу об административном

административном правонарушении в отношении должностного лица - заведующей МБДОУ

правонарушении, фамилия, имя, отчество правонарушителя, место работы (место проживания), либо наименование юридического лица
детский сад «Аленушка» Гавричковой Людмилы Васильевны, проживающей по адресу: ул.
Архангельского, д. 5 кв. 32, с. Мужки и материалы административного дела.

в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, юридический адрес или адрес
регистрации)

УСТАНОВИЛ:

В период с 14 час 00 мин по 17 час 00 мин 14 мая 2018 года при проведении плановой выездной проверки, согласно распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО Шурышкарский район, подполковника внутренней службы Заварзина Владимира Васильевича № 14 от 27.04.2018 года, объекта защиты – МБДОУ детский сад «Аленушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития детей, расположенного по адресу: ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужки, ул. Советская, 21, должностное лицо, на котором лежала ответственность по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности, правил Противопожарного режима в Российской Федерации (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390), Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», допустило нарушения правил и норм пожарной безопасности, а именно:

- В нарушении пункта 24 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) на объекте защиты МБДОУ детский сад «Аленушка» ограждение на крыше находится в неисправном состоянии;
- В нарушении пункта 39 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) на объекте защиты МБДОУ детский сад «Аленушка» на 1-ом и 2-ом этажах не закреплены на путях эвакуации ковровые дорожки, ковры.
- В нарушении пункта 50 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) на объекте защиты МБДОУ детский сад «Аленушка» руководитель организации не обеспечил очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов;