

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2023 - 2024 году
составлен «10» августа 2023года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Алёнушка». 2010г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации муниципального округа Шурышкарский район (далее - Управление образования)

(учредитель организации) 629640 Шурышкарский р-н. с. Муж. ул. Советская. 21

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гавричкова Людмила Васильевна 8 (34994) 2 14 71

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации Шурышкарский район «О подготовке образовательных организаций в Шурышкарском районе к новому 2023-2024 учебному году» №311/1 от 31 мая 2023года.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Комиссией по проверке готовности к новому 2023-2024 учебному году образовательных организаций муниципального округа Шурышкарский район (утвержденной распоряжением Администрации муниципального округа Шурышкарский район от 02.06.2023г. № 410-ра «О мерах по подготовке образовательных организаций муниципального округа Шурышкарский район к новому 2023-2024 учебному году»)

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

председатель комиссии:

заместитель главы администрации муниципального образования Шурышкарский район

Усольцева Елена Александровна

заместитель председателя комиссии:

начальник управления образования администрации Шурышкарского района Толстых Михаил Леонидович

секретарь комиссии:

заместитель начальника управления, начальник отдела обеспечения функционирования образовательных организаций управления образования Администрации Шурышкарского района Зяблова Елена Николаевна

члены комиссии:

специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС Администрации Шурышкарского района Сайтов Павел Анатольевич:

заместитель начальника департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации Шурышкарского района, начальник управления строительства и жилищной политики;

Конев Петр Николаевич:

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Шурышкарского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО

Ислаев Максим Павлович;

Заместитель начальника ОМВД России по Шурышкарскому району

Фролов Валерий Евгеньевич;

представитель профсоюза работников образования Шурышкарского района - Шпет Татьяна Геннадьевна

проведена проверка готовности Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка»

(полное наименование организации (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка»

(полное наименование образовательной организации)

утвержден постановлением Администрации Шурышкарского района от « 07 » апреля 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «30» мая 2012г. № 89 АА 154110, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);

Свидетельство о государственной регистрации права от «30 » мая 2012г. № 89 АА 149980 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» ноября 2016 г., серия 89Л01, № 0001246, регистрационный номер 1028900557278

Департамент образования ЯНАО,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «15» апреля 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «17 » сентября 2015 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, на 115 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0;

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

основное здание МБДОУДС «Алёнушка» (с.Мужи, ул.Советская д.21), выполнены силами работников образовательной организации,

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт септика и системы канализации, частичная замена кровли здания).

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 115 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 139 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 – 2023 годов - 32 человека; из них поступивших в 1 классы 32 человека;

д) количество групп по комплектованию:

всего - 6; количество обучающихся – 127 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации имеются;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 17 человек 100%;

научных работников - 0 – человек 100%;

инженерно-технических работников - 1 человек 2%;

административно-хозяйственных работников – 29 человек 100%;

производственных работников – 4 человек- 8 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **оборудованы** (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты педагога-психолога	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
2.	Кабинеты логопеда	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
3.	Спортивный (музыкальный)	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
4.	Групповые	6	6	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал – **(не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

бассейн – **не имеется**(имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -- человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **не имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей – **не имеется**(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой-
обеспечена _____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **23** единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **4** единиц.

наличие контент-фильтра, блокирующего выход к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования, позволяющего вручную и автоматически запрещать выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» **имеется** _____;

(имеется, не имеется)

контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет - **да** (нет);

наличие приказа по организации «Об информационной безопасности» - **да** (нет);

наличие инструкции для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет - **да** (нет);

наличие положения о локальной сети - **да** (нет);

наличие положения о сайте образовательной организации - **да** (нет).

Основные

недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - _____ **имеются** _____, обеспечивает (не
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное),
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
«_» (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____ **не требуется**
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное**
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: **нет**

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
_____ **удовлетворительное** _____:

(**удовлетворительное**, неудовлетворительное)

общая площадь участка - **5490 м2** га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям - **имеются, соответствует нормам**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным

требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям **имеются, соответствуют требованиям**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям

безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах _____ **соблюдаются** _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации _____ **организовано** _____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ **внештатный** _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **1** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	медсестра	1,0	Договор с Мужевская ЦРБ	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), состояние
- **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**),
состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**),
состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - **имеется (не имеется)**;

процедурная - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - **1**
человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ **не имеется** _____:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - **организовано**:

(организовано, не организовано)

а) 5-ти разовое питание организовано в течение учебного дня, согласно режима дня воспитанников

б) приготовление пищи осуществляется на собственном пищеблоке полного цикла (приобретение продуктов питания осуществляется самостоятельно).

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,

г) хранение продуктов **организовано** санитарным нормам **соответствует**.

(организовано, не организовано)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует**,

(соответствует, не соответствует нормативным

требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены**.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется:

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован**,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**,

(имеется, не имеется)

Договор № 02-22/104 от 29 мая 2023г.. ГБУ «Салехардский центр ветеринарии».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется**;
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожами-вахтёрами**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек сотрудниками, находящимися в штате образовательной организации.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудовано**;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;

г) объекты организации системой контроля и управления доступом **оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

д) прямая связь с органами МВД России (Росгвардии) организована с использованием **кнопка экстренного вызова**;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением **оборудована и обеспечивает** несанкционированный доступ:

(оборудована, не оборудована)

ж) наружным электрическим освещением территории организации **оборудована**

(оборудована, не оборудована)

з) паспорт безопасности **утвержден**, присвоена IV категория.

(утвержден, не утвержден)

Основные

недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20_23 году проверка состояние пожарной безопасности **не проводилась**.

(проводилась, не проводилась)

_____ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания **замечаний нет**:

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**. В организации установлена С2000-КПБ обеспечивающая извещение о пожаре.

(оборудованы, не оборудованы)

Автоматическая система пожаротушения, **автоматическая пожарная сигнализация (АПС), пульт контроля и управления охранно-пожарной ВЭРС-ПК** (тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится **исправна**;

(исправна, неисправна)

г) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает **обеспечивает** защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

Пути эвакуации людей при пожаре Статья 89. Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара проектными решениями предусмотрено:

• отделка путей эвакуации материалами с допустимой пожарной опасностью в соответствии требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90 п. 15, 16.

- Эвакуация со 2. этажа осуществляется по лестничным клеткам (Л1), с непосредственным выходом наружу через холлы на первом этаже, в соответствии СНиП21-01-97*,п.6.37, 6.34*; СП1.13130.2009, раздел 4, п.4.4.9; СП31-107-2004, п.5,2,6. Также эвакуационные выходы предусмотрены из групповых ячеек и прогулочных веранд на лестницы 3 типа.

- устройства зазора между маршами лестничных клеток размером не менее 75мм в свету. (Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.90 п. 14).

- устройство противодымной вытяжной вентиляции из коридоров 1-го и 2-го этажей в/о «Е-Ж/1-8».

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от «20» апреля 2023 года: соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (**не выявлены**) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены** .

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _____ **теплоцентраль** (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **приточная**,

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется согласно **Муниципального контракта холодного водоснабжения АО «Ямалкоммунэнерго» от 01.01.2023 № ШР00ТВ0000001254**

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация **Договор № 31 от 01.06.2023 г на вывоз жидких бытовых отходов Мужевское «Жилфонд»** .

18. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

а) паспорт доступности **утвержден**

(утвержден не утвержден)

б) утвержденный план мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта **утвержден**

(утвержден не утвержден)

в) состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (К, О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП (К, О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (У), ДЧ (К, О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП (У), ДЧ (К, О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К, О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (У), ДЧ (К, О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К, О,С,Г,У)

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности _____ доступно полностью избирательно

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка»

(полное наименование организации)

_____ к новому 2023-2024 учебному году готово с замечаниями в соответствии с приложением к Протоколу заседания комиссия по проверке готовности к новому 2023-2024 учебному году образовательных организаций муниципального округа Шурьшкарский район от 17 августа 2023 года.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в период с «21» августа по «30» сентября 2023г. организовать работу по устранению выявленных замечаний;






в срок до «01» октября 2023г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных замечаний, для принятия решения.

председатель комиссии _____

заместитель _____

комиссии _____

члены комиссии: _____

_____		Усольцева Е.А.
_____		Толстых М.Л.
_____		Зяблова Е.Н.
_____		Сайтов П.А.
_____		Конев П.Н.
_____		Ислаев М.П.
_____		Фролов В.Е.
_____		Шпет Т.Г.

С актом ознакомлен, копия акта получена

Заведующий МБДОУДС «Алёнушка» _____





Гавричкова Л.В.

Приложение №1 к Протоколу заседания комиссии по проверке готовности к новому 2023-2024 учебному году образовательных организаций муниципального округа Шурышкарский район от 17 августа 2023 года

В ходе проведения проверки выявлены замечания, влияющие на организацию учебного процесса:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Сроки устранения нарушений
1	2	3	4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка»			
1	На объекте защиты не обеспечивается автоматическая разблокировка и открывание ворот, ограждений, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п. 71. Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Мероприятие учтено в перечне принимаемых расходных обязательств, запланировано в бюджет 2024 года в ГП ЯНАО «Безопасный регион»
2	На объекте защиты на втором этаже группа «Звёздочка» эвакуационный выход (дверь) открывается не по направлению движения (дверь эвакуационного выхода открывается во внутрь)	п. 27 «д» Правил противопожарного режима, утвержденного постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Заклучить договор на проведение расчетов по оценке пожарного риска (определение расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях). До 30 сентября 2023